



CIG. ZE80DA2457

## VERBALE PER ESECUZIONE LAVORI D'URGENZA

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per l'esecuzione in economia dei lavori, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 5/11/2004

In data 29/1/2014 ricevo segnalazione dal Capo Servizio della Valsavarenche, Giovanni Bracotto, che nonostante ripetuti tentativi non è stato possibile provvedere internamente allo scongelamento della tubazione di adduzione acqua potabile al Centro per la conservazione dei corsi d'acqua di Rovenaud, congelamento avvenuto a causa delle basse temperature notturne e diurne.

Tenuto conto della gestione in atto di esemplari di Lontra nel Centro, e della necessità di garantire il funzionamento degli impianti ed evitare danni ai medesimi, causa le forti gelate di questo periodo, i lavori di adduzione alternativa di acqua al Centro rivestono carattere di somma urgenza. E' stata contattata la ditta edile Favre Marino di Valsavarenche, che si è resa disponibile ad intervento immediato mediante posa di tubazione aerea alternativa dalla frazione di Rovenaud e immissione nel pozzetto di allacciamento di fronte all'ingresso del Centro, per una spesa stimata di euro 1.477,35 che si chiede all'ufficio contabilità di impegnare sul capitolo 5270/2013.

3/2/2014

Il tecnico

### Parco Nazionale Gran Paradiso

Servizio Tecnico e Pianificazione

Il Responsabile

(Arch. Elio Tompetrini)

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Sede legale e Direzione: Via della Rocca 47 10123 Torino Italia tel. +39 011 86 06 211 fax +39 011 81 21 305 e-mail: segreteria@pngp.it

Sede amministrativa: Via Losanna 5 11100 Aosta Italia tel. +39 0165 44 126 fax +39 0165 23 65 65 e-mail: sedeosta@pngp.it

codice fiscale 80002210070 partita iva 03613870017 www.pngp.it